

1. Бақылау және қадағалау органының атауы: «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні: «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Түркістан облысы бойынша басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 11.08.2025 жылы №2561390003000012/00075 тіркелген. №84 актісі.

3. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) және лауазымы: Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау подполковнигі Қамбаров Гани Аскатович.

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) және оның лауазымы: БСН: 011240003600, Түркістан облысының білім басқармасының Келес ауданының білім бөлімінің "№28 "Мақташы" жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

5. Тексерудің күні, орны мен кезеңі: 11.08.2025 - 22.08.2025 жыл аралығы.

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула): Бұзушылықтар анықталмады.

7. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талаптардың тармақтары:

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талаптарымен тармақтарының атауы
1	Бақылаулы тексеріс нәтижесі бойынша 14.03.2024 жылғы №37 Тексеру нәтижесі бойынша актісінде көрсетілген кемшіліктер толық орындалды.	

8. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолы:

Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау подполковнигі
Қамбаров Гани Аскатович.

9. Тексеру субъектісінің уәкілетті адамының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан адамдардың қолымен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту:

10. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар:

Қосымша « » парақта

11. 2025 жылғы «22» тамыз

Тексеру нәтижесі бойынша акті №53

Келес ауданы,
Қошқарата а.о.
Актіні толтыру орны

«30» мамыр 2023 жыл
уақыты: 09сағ 14мин

1. Бақылау және қадағалау органының атауы: «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні: 18.05.2023ж №53

3. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) және лауазымы: Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы азаматтық қорғау под-полковнигі Камбаров Гани Аскатович

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) және оның лауазымы: БСН;011240003600, Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Келес ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің «№28 Мақташы жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

5. Тексерудің күні, орны мен кезеңі: 29.05.2023 - 30.05.2023 жыл аралығы.

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула): Бұзушылықтар анықталды.

7. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талаптардың тармақтары:

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №31 және ҚР ИМ 2018 жылғы қазанындағы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасының 1,2,4,5,6,7,11,32,38,120,тармақтары

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талаптарымен тармақтарының атауы
1	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдар бекітілмеген	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ИМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 1 тармағы
2	Объект үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулықтар әзірленбеген	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ИМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы

		тексеру парағының 2 тармағы
3	Қызметкерлер өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқудан, өртке қарсы нұсқаулықтан өтпеген.	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ІІМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 4 тармағы
4	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, алғашқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және олардың қолдануға дайындығына, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтауға) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уактылы және сапалы жүргізуге жауапты лауазымды тұлға тағайындалмаған	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ІІМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 5 тармағы
5	Кезекші персонал телефоны бар үй-жайларда орналаспаған. Кезекші персоналының орналасқан орындарында телефондардың, эвакуациялау жоспарларының, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтардың, өртке қарсы қызметтің "101" және бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметтің "112" телефон нөмірлері көрсетілген тактайшалардың орнатылмаған. Кезекші персоналдың өзіне жүктелген функцияларға сәйкес, ғимарат есіктерінің барлық құлыптарының кілттер жиынтығы жоқ.	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ІІМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 6 тармағы
6	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының жай-күйін тексеру, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал немесе автоматтандырылған жүйемен қамтамасыз етілмеген.	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ІІМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 7 тармағы
7	Ұйым басшысы адамдар жаппай болатын объектіде, жарты жылда кемінде 1 рет, еркін нысанда жүргізілетін жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығуларды жүзеге асырмаған	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ІІМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 11 тармағы

8	Найзағайдан қорғау құрылғыларына жылына кемінде бір рет тексеру жүргізілмеген. Найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы жоқ	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ИМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 32 тармағы
9	Шатырдың құрылыс конструкцияларының, ағаш конструкциялардың, оттан қорғайтын өңдеуі жүргізілмеген	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ИМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 38 тармағы
10	Құжаттарды рәсімдей отырып, объектінің білікті мамандары немесе тоғы әлсіз жабдықпен жұмыс саласындағы ұйымдар уактылы техникалық қызмет көрсету, куәландыру және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізу жолымен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары жұмысқа қабілетті күйде ұсталынбаған	ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.10.2018 жылғы №31 және ҚР ИМ 30.10.2018 жылғы №758 бірлескен бұйрығының 3 қосымшасы Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағының 120 тармағы

8. Тексеру жүргізген лауазымды адамының (адамдардың) қолы,
Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы
азаматтық қорғау под полковнигі

Г.Камбаров

9. Тексеру субъектісінің уәкілетті адамының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан адамдардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, колдары немесе қол қойып бас тарту:

10. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар:

Қосымша « » паракта

11. 2023 жылғы «30» мамыр

Ескертпе: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 152-бабының 7-тармағына сәйкес қосымша уақыт және (немесе) қаржылық шығындар қажет болған жағдайда, бақылау және қадағалау субъектісі бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актіні және анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы өзіне тапсырған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару және (немесе) тексеру арқылы профилактикалық бақылау жүргізген бақылау және қадағалау органына жүгінуге құқылы, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.

Бақылау және қадағалау субъектісі өтініште анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылатын шараларды және оларды жою мерзімдерін ұзартудың объективті себептерін баяндауға міндетті.

Бакылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бакылау және (немесе) тексеру жүргізген бакылау және қадағалау органы өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту туралы өтініште баяндалған дәлелдерді ескере отырып, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту немесе уәжді негіздемемен ұзартудан бас тарту туралы шешім кабылдайды.

№ 37/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Қошқараға а.о.
Актіні толтыру орны

14.03.2024 ж.
Уақыты 17:46

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 29.02.2024 ж. № 37

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
КАМБАРОВ ГАНН АСКАТОВИЧ - Бөлім бас маманы

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

Түркістан облысының білім басқармасының Келес ауданының білім бөлімінің «№28 «Мектеп» жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Түркістан облысының білім басқармасының Келес ауданының білім бөлімінің «№28 «Мектеп» жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Келес ауданы, Аманжар, А.Байтұрсынов (көшесі), 1.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 13.03.2024 - 14.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Түркістан облысының білім басқармасының Келес ауданының білім бөлімінің «№28 «Мектеп» жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын тараптардың тармақтары
1	Оқушылармен тұрмыстағы орт қауіпсіздігі шараларын және орт болған жағдайдағы іс-қимылдарды зерделеу бойынша сабақтар, бастауыш білім беру оқушыларымен, ортқа қарсы тақырып бойынша әңгімелер өткізілмеген;	1 т. "Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты орт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы"
2	Жекелеген жұмыс учаскелерінде орт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдар бекітілмеген;	1 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты орт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

3	Объект үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулықтар әзірленбеген;	2 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Қызметкерлер өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқудан, өртке қарсы нұсқаулықтан өтпеген;	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, алғашқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және олардың қолдануға дайындығына, техникалық қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтауға) және жоспарлы-алдын ала жөндеуді уақтылы және сапалы жүргізуге жауапты лауазымды тұлға тағайындалмаған;	5 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарлары талапқа сәйесіз әзірленбеген;	8 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Ұйым басшысы адамдар жаппай болатын объектіде, жарты жылда кемінде 1 рет, еркін нысанда жүргізілетін жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығуларды жүзеге асырмаған;	11 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Өрт дабылы қондырғылары, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелері ақаусыз жұмыс жағдайында емес;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Найзағайдан қорғау құрылғыларына жылына кемінде бір рет тексеру жүргізілмеген. Найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы жоқ;	32 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Найзағайдан қорғау құрылғыларына ревизияны жүзеге асырылмаған;	33 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Шатырдың құрылыс конструкцияларының, ағаш конструкциялардың, оттан қорғайтын оңдеуі оттан қорғау тиімділігін растаумен жүзеге асырылмаған;	38 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу" өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілері жарық индикациясы қосылған күйде емес;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Күштік және жарықтандыру желісінің стационарлық жабдығы мен электр сымдарының жай-күйін тексерілмеген;	81 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

14	Қарауыл болмесінде сымдар мен кабельдердің талсымдарын жаңау, ұнтау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындалмаған;	83 т. Сапатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
15	Жылыту аспаптарын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаудан өтпеген адамдар пен жауға жіберілген;	90 т. Сапатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
16	Құжаттарды рәсімдей отырып, объектінің білікті мамандары немесе тоғы әлсіз жабдықпен жұмыс саласындағы ұйымдар уақтылы техникалық қызмет көрсету, куәландыру және жоспарлы-алдын ала жондеу жүргізу жолымен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары жұмысқа қабілетті күйде ұсталынбаған;	120 т. Сапатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
17	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттамасы жоқ;	121 т. Сапатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

А.А. Калыбаев *А.А.*

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ақтімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Б.А. Турғусев *Б.А. Турғусев*

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) паразылықтар

Б.А. Турғусев *Б.А. Турғусев*

Қосымша « » парақта

«14» 03 2024 ж.

